

Lfd. Nr: 16 / 2014				
Datum:	17.09.14	Einsatzbeginn 19.32 Uhr	Einsatzende:20.37 Uhr	
Alarmstichwort:	Einsatz BMA Meldereinlauf Firma Modellbau Clauß			
Einsatzstelle:	Südstraße	09221 Neukirchen		
Eingesetzte Kräfte:	Feuerwehr Neukirchen			
	LF 16/12	Besatzung: 1/5	ausgerückt	eingesetzt
	TLF 16	Besatzung: 1/3	ausgerückt	eingesetzt
	RW 1	Besatzung: 1/0	ausgerückt	eingesetzt
	LKW	Besatzung:	nicht ausgerückt	nicht eingesetzt
	MZF	Besatzung: 1/5	ausgerückt	eingesetzt
Weitere Kräfte:	LF 8	FFw Adorf		
	VRW	FFw Adorf		
	DLK	FFw Stollberg		
	LF 16	FFw Jahnsdorf		
	LF 16-TS	FFw Jahnsdorf		
	ELW	Kreisbrandmeister		
Einsatzverlauf:	Am Abend des 17.09.2014 wurde die Feuerwehr Neukirchen und Kameraden der benachbarten Wehren zur Firma Modellbau Clauß auf der Südstraße in Neukirchen gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Die Kameraden stellten dann vor Ort fest das eine Fräsmaschine, die mit einen Ölnebel kühlt, der Auslöser für den Alarm war. Bei dem Fräsvorgang entstand eine so starke Rauchentwicklung, dass die Brandmeldeanlage auslöste. Durch Öffnen der Tore und den Einsatz von drei Lüftern konnte die Halle schnell rauchfrei gemacht und die Brandmeldeanlage zurückgestellt werden.			

Lfd. Nr: 16 / 2014

Bilder:

